

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000120020672 от 19.11.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 01.12.2025 № 246-П

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)
при проведении внепланового инспекционного визита (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000120020672) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка», ИНН 1001035713, ОГРН 1031000000668, юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (Октябрьский р-он), д. 12А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка», ИНН 1001035713, ОГРН 1031000000668, юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (Октябрьский р-он), д. 12А, фактический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (Октябрьский р-он), д. 12А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Системы приточно-вытяжной вентиляции пищеблока и прачечной находятся в нерабочем состоянии. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции остальных помещений здания с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены, в соответствии с письмом МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 107» б/н от 28.11.2025г. – обследование не проводилось. (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20, п. 2.13, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	14.01.2027	Восстановить исправную работу систем приточно-вытяжной вентиляции пищеблока и прачечной находятся в нерабочем состоянии. Провести обследование технического состояния вентиляции здания с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	Документы, подтверждающие исправную работу систем приточно-вытяжной вентиляции, обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2.	В соответствии с	14.01.2027	Провести лабораторные	Программа

<p>разделом 4 программы производственного контроля организация лабораторных исследований и испытаний предусмотрена в отношении следующий объектов контроля: микроклимат, освещенность, песок на паразитологическое, микробиологическое и санитарно-химическое исследование, смывы на БГКП, паразитологическое исследование, иерсинии, вода на микробиологическое исследование, пищевая продукция на микробиологическое исследование, калорийность блюд, содержание витамина С при витаминизации. Представлены протоколы испытаний смывов с объектов внешней среды на цисты патогенных кишечных простейших и яйца гельминтов, а также протокол испытаний почвы (песка) на территории детского сада на цисты патогенных кишечных простейших и яйца гельминтов и общие колиформные бактерии (ОКБ), в т.ч. E.coli. Результаты остальных лабораторных исследований, предусмотренных программой производственного контроля не представлены. (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)</p>		<p>исследования в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 107».</p>	<p>производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 107». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программой производственного контроля.</p>
<p>3. В детском саду функционирует 5 групп, на территории всех игровых площадок отсутствуют тентовые навесы (нарушение пп.</p>	<p>14.01.2027</p>	<p>Оборудовать на территории игровых площадок детского сада тентовые навесы для каждой группы или сборно-разборные навесы, беседки</p>	<p>Видеоматериалы с фиксацией устраненных выявленных нарушений</p>

	3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)			
4.	Имеются дефекты напольного покрытия (сколы или отсутствие плитки, линолеум с нарушенной целостностью, отсутствие стыковочных плитусов, не плотное примыкание линолеума к пристенному плитусу, щели ламината) в спальне, сан. узле и раздевалке группы № 5, в раздевалке, спальне и игровой группы № 3, в сан. узле группы № 4, в сан. узле группы № 2, в игровой, спальне и сан. узле группы № 1, в коридоре II этажа, в помещениях прачечной, в музыкальном зале (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	14.01.2027	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
5.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в раздевалке, игровой, сан. узле и спальне группы № 5, в спальне, сан. узле, буфетной и раздевалке группы № 3, в спальне, сан. узле и игровой группы № 4, в спальне, игровой, сан. узле группы № 2, в раздевалке, сан. узле и буфетной группы № 1, в помещении лестничного марша, в помещениях прачечной (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	14.01.2027	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
6.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в раздевалке, игровой, сан. узле и спальне группы № 5, в спальне, сан. узле группы № 3, в раздевалке и сан. узле группы № 4, в игровой и спальне группы № 2, в раздевалке, игровой, спальне, сан. узле и буфетной группы	14.01.2027	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ

	№ 1, в помещениях прачечной, в помещении лестничного марша (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)			
7.	Часть уборочного инвентаря (ведро, лентяжка) в сан. узле группы № 2 хранилась вне шкафа, в свободном доступе (нарушение пп. 2.4.12 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	14.01.2027	Осуществлять хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте, исключающем доступ к нему детей. Для хранения уборочного инвентаря для уборки сан. узлов выделить отдельное место (шкаф).	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
8.	Спальня группы № 1 оборудована кроватями с дефектами покрытия (сколы, отслоение), что не позволяет качественно провести их влажную уборку; Игровые групп №№ 5, 3, 2, раздевалка группы № 1, 2 оборудованы мебелью с дефектами покрытия (сколы, отслоение), что не позволяет качественно выполнить ее влажную уборку (нарушение пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	14.01.2027	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
9.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 1 (20 детей старше 3-х лет) установлено 3 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; В сан. узле группы № 2 (21 ребенок старше 3-х лет) установлено 3 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей; В сан. узле группы № 3	14.01.2027	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

	<p>(16 детей до 3-х лет) установлено 3 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для обработки горшков, раковина для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>В сан. узле группы № 4 (17 детей старше 3-х лет) установлено 3 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>В сан. узле группы № 5 (18 детей старше 3-х лет) установлено 3 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, унитаз для персонала, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей;</p> <p>(нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)</p>			
10.	<p>Унитазы в сан. узлах старшей и подготовительной группы (№№ 1, 2) не оборудованы кабинками с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)</p>	14.01.2027	<p>Оборудовать унитазы в сан. узлах старшей и подготовительной группы кабинками с дверями</p>	<p>Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп</p>
11.	<p>В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлен только один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи);</p> <p>В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только две моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи) с маркировками</p>	14.01.2027	<p>Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечных ванн производственных столов с цельнометаллической поверхностью, устройств для обеззараживания воздуха. Оборудовать в зоне для обработки готовой продукции зону для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованную моечной ванной для вторичной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, фруктов,</p>	<p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.</p>

<p>«мясо-рыба» и «птица»; В зоне для обработки готовой продукции отсутствует выделенная зона для приготовления холодных закусок (салатов) оборудованная моечной ванной для вторичной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, фруктов, производственным столом, устройством для обеззараживания воздуха; (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)</p>		<p>производственным столом, устройством для обеззараживания воздуха.</p>
---	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – финно-угорский детский сад № 107 «Жемчужинка», ИНН 1001035713, ОГРН 1031000000668, юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский (Октябрьский р-он), д. 12А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 16.01.2027г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

Заведующий Руденко Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» 12 20 25 г.


(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: